

安全檢查清單

建築行業模板作業 安全事項

本份安全檢查清單供總承建商和監督人員用於管理建築工地涉及模板及其相關作業活動的風險。

總承建商和建築商有責任在合理可行的範圍內提供並維護安全的工作環境，確保不會對其作業人員的健康及個人安全造成傷害。這包括落實正確規劃、諮詢與溝通、安全工作系統、根據工序要求使用恰當的安全設備以及提供得到良好保養維護的器材、設備及設施。

模板作業涉及的主要風險包括從模板邊沿或洞孔墜落、被掉落的木製構件或吊車荷載擊中受傷、模板倒塌以及觸電。

本份施工監督人員模板作業安全檢查清單旨在幫助識別建築工地上模板作業存在的潛在問題或風險。檢查清單並非詳盡無遺，具體規定及要求應參閱相關法律、法規、標準、工作守則以及指引。

任何沒有向高空作業工人提供充分安全保護，或使用未持有恰當高危作業執照（例如棚架搭建、吊車操作等）的工人從事高危工作，並因此導致他們生命有危險的商業或個人或可當場受到最高分別為\$3,600和\$720的罰款處罰。

如果你對以下任何一個問題的回答為“否”，則可能已經違反了工作健康與安全法規及其相關行為守則或澳洲標準。

商業詳情		
公司名稱	日期	時間
檢查清單填寫人	職位	
工地地址		
模板供應商/安裝商		

模板作業準備和工作環境		
你應該自問以下問題	是	否
是否已經就模板作業工序規劃進行了充分的諮詢？例如與其他負責方、工人及承建商溝通協商。		
是否已在開工之前審核了模板作業承建商遞交的安全施工方案聲明（SWMS）？例如高空作業和電氣風險管理等。		
是否已經制定模板規劃設計並有一名合資格人員簽名同意？		
是否已經確認模板安裝位置能夠支撐模板自重、澆築混凝土以及額外荷載（包括澆築泵、攪拌機、工人等的重量）？例如合資格的人員簽署同意之後才可進入作業區或吊裝平臺。		
是否已經為模板工人提供了恰當的培訓、訊息以及安全工作指示？		
模板工人是否已經接受工地上崗培訓？		
是否已經在模板配製、澆築及拆卸期間設立禁區？		
模板及臨時結構件是否定期檢查並每次都由合資格的人員簽名確認？例如在允許非模板作業工人進入工作平臺之前，或在澆築混凝土之前，或在剝離模板之前。		
是否已經制定了應急計劃並保留在作業現場隨時備查？		
備註		

模板作業工地管理		
你應該自問以下問題	是	否
所有模板構件是否狀況良好？		
所有模板構件是否匹配？		
支撐和框架構件底部必要位置是否墊有足夠的腳枕和底掌？		
模板及臨時結構是否已在需要的位置安裝了機械或車輛防撞保護？		
是否為將在模板工作平臺或其附近作業的工人提供了恰當的安全出入通道？		
是否採取了適當的防控措施，防止模板工作平臺物體墜落？		
是否所有工作平臺都有充足的安全設施，防止工人從工作臺邊沿墜落？例如棚架、臨時扶手架。		
是否所有工作平臺都有充足的安全設施，防止工人從坑洞墜落？例如掩門、臨時扶手架。		
是否已在澆築混凝土之前核查模板以確認沒有更改？例如支柱沒有被不合資格的工人拆除。		
是否在需要的位置落實了預防架空電力綫觸電的安全措施？		
出入通道及作業區域照明是否充足？		
模板工作臺的觸電風險是否得到恰當控制？例如電力綫安全、測試、警告標識、配電箱上鎖等。		
備註		

獲取更多資訊

- 模板作業行為守則
- 建築工程作業行為守則
- 勞動場所跌倒墜落風險管理行為守則
- 架空電力綫近距離作業基礎知識
- 澳洲標準 AS3610 – 混凝土澆築模板作業

另可參閱 www.safework.nsw.gov.au 或致電 13 10 50 查詢。

免責聲明

本份資料包含有關新南威爾士州安全與健康工作法例及合規執法的資訊，其中可能包括部份由SafeWork NSW（新南威爾士州安全工作署）管理執行並且你有責任必須遵守的法例。請閱讀相關法律法規，確保正確履行法定義務。
獲取最新法律法規資訊可以瀏覽新州法例網站：
www.legislation.nsw.gov.au

本份資料不是適用於解決特定問題或適用於個人的全面法律文件，亦不能替代法律建議。如果需要獲得有關法律法規針對你的情況的具體規定，你應該尋求獨立法律建議。
本份資料可供展示、列印與複製，但是不得對其作任何更改，並僅能用於個人、商業內部或非商業目的。

目錄編號：SWNSW_33177_22
SafeWork NSW, 92-100 Donnison Street, Gosford, NSW
2250 Locked Bag 2906, Lisarow, NSW 2252
客戶熱綫：13 10 50
網站：www.safework.nsw.gov.au
© 版權所有 SafeWork NSW 0321