

安全检查清单

建筑行业模板作业 安全事项

本份安全检查清单供总承包商和监督人员用于管理建筑工地涉及模板及其相关作业活动的风险。

总承包商和建筑商有责任在合理可行的范围内提供并维护安全的工作环境，确保不会对其作业人员的健康及个人安全造成伤害。这包括落实正确规划、咨询与沟通、安全工作系统、根据工序要求使用恰当的安全设备以及提供得到良好保养维护的器材、设备及设施。

模板作业涉及的主要风险包括从模板边沿或洞孔坠落、被掉落的木制构件或吊车荷载击中受伤、模板倒塌以及触电。

本份施工监督人员模板作业安全检查清单旨在帮助识别建筑工地上模板作业存在的潜在问题或风险。检查清单并非详尽无遗，具体规定及要求应参阅相关法律、法规、标准、工作守则以及指南。

任何没有向高空作业工人提供充分安全保护，或使用未持有恰当高危作业执照（例如脚手架搭建、吊车操作等）的工人从事高危工作，并因此导致他们生命有危险的企业或个人或可当场受到最高分别为\$3,600和\$720的罚款处罚。

如果你对以下任何一个问题的回答为“否”，则可能已经违反了工作健康与安全法规及其相关行为守则或澳洲标准。

企业详情		
公司名称	日期	时间
检查清单填写人	职位	
工地地址		
模板供应商/安装商		

模板作业准备和工作环境

你应该自问以下问题	是	否
是否已经就模板作业工序规划进行了充分的咨询？例如与其他负责方、工人及承建商沟通协商。		
是否已经在开工前审核了模板作业承建商递交的安全施工方案声明（SWMS）？例如高空作业和电气风险管理等。		
是否已经制定模板规划设计并有一名合格人员签名同意？		
是否已经确认模板安装位置能够支撑模板自重、浇筑混凝土以及额外荷载（包括浇筑泵、搅拌机、工人等的重量）？例如合格的人员签署同意之后才可进入作业区或吊装平台。		
是否已经为模板工人提供了恰当的培训、信息以及安全工作指示？		
模板工人是否已经接受工地上岗培训？		
是否已经在模板配制、浇筑及拆卸期间设立禁区？		
模板及临时结构件是否定期检查并每次都由合格的人员签名确认？例如在允许非模板作业工人进入工作平台之前，或在浇筑混凝土之前，或在剥离模板之前。		
是否已经制定了应急计划并保留在作业现场随时备查？		
备注		

模板作业工地管理

你应该自问以下问题	是	否
所有模板构件是否状况良好？		
所有模板构件是否匹配？		
支撑和框架构件底部必要位置是否使用了足够的立柱底垫木和底座？		
模板及临时结构是否已在需要的位置安装了机械或车辆防撞保护？		
是否为将在模板工作平台或其附近作业的工人提供了恰当的安全出入通道？		
是否采取了适当的防控措施，防止模板工作平台物体坠落？		
是否所有工作平台都有充足的安全设施，防止工人从工作台边沿坠落？例如脚手架、临时扶手架。		
是否所有工作平台都有充足的安全设施，防止工人从坑洞坠落？例如掩门、临时扶手架。		
是否已在浇筑混凝土之前核查模板以确认没有更改？例如支柱没有被不合格的工人拆除。		
是否在需要的位置落实了预防架空电力线触电的安全措施？		
出入通道及作业区域照明是否充足？		
模板工作台的触电风险是否得到恰当控制？例如电力线安全、测试、警告标识、配电箱上锁等。		
备注		

获取更多信息

- 模板作业行为守则
 - 建筑工程作业行为守则
 - 劳动场所跌倒坠落风险管理行为守则
 - 架空电力线近距离作业基础知识
 - 澳洲标准 AS3610 – 混凝土浇筑模板作业
- 另可参阅 www.safework.nsw.gov.au 或致电 13 10 50 查询。

免责声明

本份资料包含有关新南威尔士州安全与健康工作法例及合规执法的信息，其中可能包括部分由SafeWork NSW（新南威尔士州安全工作署）管理执行并且你有责任必须遵守的法例。请阅读相关法律法规，确保正确履行法定义务。获取最新法律法规信息可以浏览新州法例网站：www.legislation.nsw.gov.au

本份资料不是适用于解决特定问题或适用于个人的全面法律文件，亦不能替代法律建议。如果需要获得有关法律法规针对你的情况的具体规定，你应该寻求独立法律建议。本份资料可供展示、列印与复制，但是不得对其作任何更改，并仅能用于个人、企业内部或非商业目的。

目录编号：SWNSW_33177_22
SafeWork NSW, 92-100 Donnison Street, Gosford, NSW 2250
Locked Bag 2906, Lisarow, NSW 2252
客户热线：13 10 50
网站：www.safework.nsw.gov.au
© 版权所有 SafeWork NSW 0321